

МЧС РОССИИ  
**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
 367000 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124<sup>А</sup> E-mail: mchspord@dinet.ru  
 Отдел НД №7 по (г. Дербент, г. Дагестанские Огни,  
 Дербентскому и Табасаранскому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
 г. Дербент, ул. С.Курбанова, 19/6 тел: 4-17-24  
 Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

**Предписание № 15/1/1.**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 25**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР №7 по (г. Дербент, г. Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 7 от «09» января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «16» января 2018 г. по 13 ч. 00 мин. «16» января 2019 г. проведена внеплановая проверка на исполнение пунктов предписания № 7/1/2 от 24.01.2019г. МБДОУ № 25 г. Дербент государственным инспектором ОНД №7 по (г. Дербент, г. Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД лейтенантом внутренней службы Нифталиевым Анзором Мамедшаховичем совместно с заведующей МБДОУ № 25 г. Дербент Шихалиевой Л.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П / П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	(ч.7 ст.83, №123 – ФЗ от 22.07.2008г.; п. 5.21 СНИП 21-01-97).	01.11.2019	
2	Во дворе МБДОУ № 25 имеющийся пожарный водоем привести в исправное состояние	(ППР РФ № 390 п. 55);	01.11.2019	
3	С 5 групп детского сада установить вторые эвакуационные выходы	(СНИП 21.01.97 п. 6.12);	01.11.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР №7 по (г. Дербент, г. Дагестанские  
Огни, Дербентскому и Табасаранскому району)  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
лейтенант вн.сл. Нифталиев А.М.



(подпись)

«16» января 2019 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующая МБДОУ № 25 Шихалиева Л.А.  
«16» января 2019 г.



(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 8(8722)39-99-99

№	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Исполнитель
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10